PHIẾU KHẢO SÁT VỊ TRÍ, NGUỒN ĐIỆN VÀ CÔNG SUẤT TRẠM SẠC

Số: ……. /EVC-01-TSC Ngày …… tháng …… năm 20……

MÃ DỰ ÁN	KHÁCH HÀNG / ĐƠN VỊ	SỐ HỒ SƠ	TRẠNG THÁI
[Mã dự án]	[Tên khách hàng]	[Mã/số hiệu]	[Nháp / Kiểm tra / Đã duyệt]

1. Thông tin địa điểm

Tên địa điểm		Chủ địa điểm	
Địa chỉ		Tọa độ GPS	
Người liên hệ		Ngày khảo sát	

Loại địa điểm: ☐ Cửa hàng / TTTM ☐ Bãi xe ☐ Chung cư ☐ Cây xăng ☐ Văn phòng / nhà máy ☐ Khác

2. Nguồn điện

TT	Thông số	Giá trị	Ghi chú
1	Trạm biến áp (kVA) / điện lực quản lý		
2	Tủ tổng – CB tổng (A), số pha, điện áp		
3	Dòng tải hiện tại đo được (A) – giờ đo		
4	Công suất còn dư có thể dùng (kW)		
5	Khoảng cách tủ điện → vị trí sạc (m)		
6	Tuyến cáp (âm đất / máng nổi / trên trần)		

3. Vị trí đặt trụ

TT	Nội dung	Hiện trạng
1	Số chỗ đỗ dành cho sạc, kích thước chỗ	
2	Nền (bê tông / gạch / nhựa), có ngập nước không	
3	Mái che, chiếu sáng, camera	
4	Sóng 4G / mạng LAN tại vị trí	

Đề xuất cấu hình: ☐ AC 7 kW ☐ AC 11–22 kW ☐ DC 30–60 kW ☐ DC ≥ 120 kW

Số trụ / số súng đề xuất: …… Công suất tổng: …… kW

Sơ đồ phác vị trí trụ và tuyến cáp

NGƯỜI KHẢO SÁT (TSC)	ĐẠI DIỆN ĐỊA ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

PHỤ LỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ – EVC-01

Phụ lục dành cho nhân sự lập và kiểm tra hồ sơ. Điền các nội dung có áp dụng trước khi phát hành. Không thay thế yêu cầu hợp đồng hoặc quy trình kỹ thuật được duyệt.

Đầu vào khảo sát hạ tầng sạc

STT	HẠNG MỤC KIỂM TRA	KẾT QUẢ / MÃ MINH CHỨNG	NGƯỜI XÁC NHẬN
1	Thông số điện áp, nguồn 1/3 pha, tải hiện hữu	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
2	Sơ đồ nguồn, tuyến cáp, chiều dài, phương án bảo vệ	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
3	Tiếp địa, chống sét, ngập nước, thoát nước	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
4	Quy mô chỗ đỗ và điều kiện vận hành	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
5	Phê duyệt của đơn vị quản lý điện/địa điểm khi cần	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]

Tài liệu đính kèm: [Liệt kê mã bản vẽ, ảnh, biên bản, kết quả đo, phụ lục liên quan]

Ghi chú: Đây là bảng kiểm nội bộ. Các tiêu chí, trị số kỹ thuật và thẩm quyền phê duyệt phải căn cứ hồ sơ dự án, tiêu chuẩn áp dụng và hướng dẫn nhà sản xuất.

PHIẾU ĐỐI CHIẾU TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ – EVC-01

R03 – MẪU TSC ĐÃ DUYỆT | Phụ lục kiểm soát nội bộ; hồ sơ của từng dự án cần kiểm tra và ký duyệt riêng.

Nguồn tiêu chuẩn tham chiếu: TCVN 13078-1:2020 (yêu cầu chung hệ thống sạc điện có dây); TCVN 7447-6:2011 (kiểm tra xác nhận lắp đặt điện hạ áp) (đối với lắp đặt điện hạ áp); QCVN 18:2021/BXD (an toàn thi công xây dựng) (khi thi công)

Chỉ viện dẫn tiêu chuẩn đúng với phạm vi và phiên bản mà hợp đồng, hồ sơ thiết kế hoặc quy định hiện hành yêu cầu. Tiêu chuẩn tự nguyện không thay thế quy chuẩn bắt buộc, hợp đồng hoặc hồ sơ thiết kế được duyệt.

Căn cứ dự án: [Mã bản vẽ/phiên bản] · [Chỉ dẫn kỹ thuật] · [Hợp đồng/PLHĐ] · [Quy trình/biện pháp duyệt]

TIÊU CHÍ KIỂM TRA / HỒ SƠ CẦN CÓ	MÃ TÀI LIỆU / MINH CHỨNG	KẾT QUẢ
Kiểm tra phụ tải hiện hữu, công suất khả dụng và cơ sở cấp nguồn	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD
Ghi kết quả khảo sát tuyến cáp, tủ điện, khoảng cách, nền móng, thoát nước và bảo vệ cơ học	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD
Ghi điều kiện cần xác minh với điện lực/đơn vị cấp điện (nếu áp dụng)	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD
Ghi loại trụ sạc/thiết bị và yêu cầu kiểm thử của nhà sản xuất	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD
Xác định tiêu chuẩn áp dụng với AC/DC và sơ đồ cấp điện thực tế	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD

Nguyên tắc ghi nhận: Nếu tiêu chí không áp dụng, chọn KAD và ghi lý do. Mọi giá trị chấp nhận, phép thử và dung sai phải lấy từ hồ sơ được duyệt/tiêu chuẩn áp dụng; không tự suy diễn.

Người lập/đối chiếu: …… Người kiểm tra chuyên môn: …… Ngày: ……