BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

Nhà thầu tự kiểm tra trước khi đề nghị nghiệm thu

Số: ……. /KTCL-TSC ……, ngày …… tháng …… năm 20……

1. Thông tin chung

Công trình		Hạng mục / công việc	
Vị trí (trục, tầng, khu vực)		Thời gian kiểm tra	
Tổ đội / nhà thầu phụ thi công		Người kiểm tra	

Căn cứ kiểm tra	Bản vẽ số: …… phiên bản: …… Tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật: …… Phiếu duyệt vật tư số: ……

2. Nội dung kiểm tra

TT	Nội dung kiểm tra	Yêu cầu (thiết kế / tiêu chuẩn / dung sai)	Kết quả đo, kiểm tra thực tế	Đạt	Không đạt
1	Vật tư, thiết bị đúng chủng loại đã được duyệt			☐	☐
2	Vị trí, kích thước, cao độ			☐	☐
3	Độ phẳng, độ thẳng đứng, độ dốc			☐	☐
4	Liên kết, mối nối, cố định, khe co giãn			☐	☐
5	Phần che khuất: ống, dây âm, chống thấm, khung xương (chụp ảnh trước khi che)			☐	☐
6	Bề mặt hoàn thiện, màu sắc, mạch, độ đồng đều			☐	☐
7	Thử nghiệm: thử kín, thử áp, ngâm nước chống thấm, đo cách điện, chạy thử			☐	☐
8	Vệ sinh, bảo vệ sản phẩm sau thi công			☐	☐
9				☐	☐
10				☐	☐

Thiết bị đo sử dụng (tên, số hiệu, hạn hiệu chuẩn): ……

3. Kết luận

☐ Đạt – đề nghị chủ đầu tư / giám sát nghiệm thu (lập biên bản CTR-11) ☐ Không đạt – lập phiếu CTR-09 để khắc phục và kiểm tra lại

Yêu cầu khắc phục, thời hạn

Ảnh kèm theo: ☐ Có – …… ảnh (mã ảnh / thư mục: ……) ☐ Không

TỔ TRƯỞNG / NHÀ THẦU PHỤ	KỸ THUẬT TSC	CHỈ HUY TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

HƯỚNG DẪN LẬP – CTR-08

Trang nội bộ của TSC – không phát hành kèm biểu mẫu. Xóa trang này trước khi in/ký.

Căn cứ áp dụng (rà soát hiệu lực tại thời điểm lập)

– Nghị định 207/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình (thay Nghị định 06/2021/NĐ-CP từ 01/7/2026) và Thông tư 32/2026/TT-BXD. Điều 15: nhà thầu thi công tổ chức hệ thống quản lý chất lượng, tự kiểm soát chất lượng và lập kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu trình chủ đầu tư chấp thuận.

Lưu ý khi lập

– Đây là biên bản nội bộ của nhà thầu, là điều kiện để gửi yêu cầu nghiệm thu cho chủ đầu tư. Biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư dùng mẫu CTR-11.

– Cột “Yêu cầu” phải ghi trị số cụ thể lấy từ bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình (ví dụ TCVN 9377 về công tác hoàn thiện, TCVN 5674 về nghiệm thu công tác hoàn thiện) – không ghi chung chung “đạt yêu cầu”.